

**KIFÜGGESZTVE:**

2022 év 06 hó 08 nap  
 2022 év 07 hó 11 nap



Kiadmányozó  
 Tajtiné Türk Ágnes  
 Eger, 2022.06.07, 16.06.24

HEVES MEGYEI  
 KORMÁNYHIVATAL

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	
Nagyfügedi Kirendeltsége	
Érkezett: 08.03.2022	
Érkezési szám: 1633/2022	
Iktatva: 08.03.2022	Aláírás:
Ikt. sz.: N/952-1/2022	ÖE
Mellé:	

Ügyintéző szervezeti egység:  
 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
 Hulladékgazdálkodási Főosztály  
 Környezetvédelmi Osztály  
 Iktatószám: HE/KVO/01412-5/2022.  
 Ügyintéző: Tajtiné Türk Ágnes  
 Telefonszám: +36 (36) 795-148  
 Melléklet: Közlemény

**Tárgy:** a Visonta 0158/21 hrsz-ú ingatlanon tervezett 650 MW bruttó villamos teljesítményű, kombinált ciklusú gázturbinás (CCGT) erőművi blokk létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban közlemény megküldése a tevékenységgel feltételezhetően érintett települések jegyzőinek

**Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!**

Az MVM Mátra Energia Zrt. (3271 Visonta, Erőmű utca 11.; KÜJ: 100 203 219), mint Kérelmező által, a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) benyújtott tárgyi kérelme alapján indult összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 12. §-a és a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (4) bekezdés alapján – mint feltételezhetően érintett település Jegyzőjének megküldöm a közleményt.

Tájékoztatom, hogy az eljárás megindításának napján hatályban lévő, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdés alapján a Környezetvédelmi Hatóság közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül.

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Khvr. 9. § (8) bekezdése értelmében Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy a telepítés helye szerint illetékes települési önkormányzat (Visonta) jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tételt követő 8 napon belül.

A közmeghallgatás nyilvánosságának biztosítása a kérdések, észrevételek és a válaszok honlapon történő közzétételével valósul meg.

A tervezett CCGT erőmű blokk létesítése Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek

módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletének 74. sorában felsorolásra került, ezért nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Khvr. 8. § (2) bekezdés, illetve a 25/A-25/B § alapján haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül szíveskedjék gondoskodni a mellékelt közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közzétételéről.

A közzététel és a dokumentációba való betekintési lehetőség időtartama **30 nap**.

Kérem, hogy a közlemény közzétételét követő 3 napon belül tájékoztassa a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról és helyéről, valamint a kérelem és mellékletei elektronikus példányába való betekintési lehetőség módjáról.

Együtműködését előre is köszönöm.

A kiadmányozási jog a *fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a *Heves Megyei Kormányhivatal vezető Kormány megbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról* szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

A kormány megbízott helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából:

**Tajtiné Türk Ágnes**  
kormánytisztviselő

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint



HEVES MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**KÖZLEMÉNY**



Klarmányozó  
Dr. Koncz Judit  
Eger, 2022.06.07. 16:24:34

Gyógytér közös Onkormányzati Hivatal Nagyfügedi Kirendeltsége	
Érkezett:	08.06.2022
Érkezési szám:	1633/2022
Küldve:	08.06.2022
Küldési szám:	N/252-1/2022
Melléklet:	
Aláírás:	CE

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005 (XII.25.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó eljárásról

**Ügy száma:** HE/KVO/01412/2022.

**Ügy tárgya:** a Visonta 0158/21 hrsz-ú ingatlanon tervezett 650 MW bruttó villamos teljesítményű, kombinált ciklusú gázturbinás (CCGT) erőművi blokk létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

**Kérelmező:** MVM Mátra Energia Zrt. (3271 Visonta, Erőmű utca 11.)

**Az tevékenységgel érintett település:** Visonta

**A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai:** Visonta külterület 0158/21 hrsz.

**A tevékenység vélelmezett hatásterülete (feltételesen érintett települések):** Adács, Detk, Erk, Halmajugra, Jászdózsza, Karácsond, Ludas, Markaz, Nagyfüged, Tarnaörs, Visznek, Zaránk.

**A tervezett tevékenység ismertetése:**

A tervezett erőmű technológia kombinált ciklusú (CCGT) egytengelyes gáz- és gőzturbinás villamosenergia-termelés. Az üzemeléshez az erőmű a gázturbina igényeinek megfelelő nyomású, 104 100 Nm<sup>3</sup>/h mennyiségű földgáz tüzelőanyagot használ, amelyet a beruházási területen telepítendő gázkompresszor állomás biztosít.

A gázturbina kompresszora szívja be a működéséhez szükséges égési levegőt, és sűríti az égőkamrába történő bevezetéshez. A gázturbina jobb hatásfokának elérése érdekében, az égőtérbe vezetett földgázt előmelegítik közel 220°C hőmérsékletre. A gázturbina égőtérében az égők körgyűrűben, vagy 2–3 gyűrűs zónából felépülve helyezkednek el. Az itt keletkező 1400–1500°C hőmérsékletű füstgáz hajtja meg a gázturbina lapátjait, miközben hőmérséklete és nyomása lecsökken. A füstgáz a gázturbinát elhagyva kb. 600°C hőmérsékleten lép be a hőhasznosító kazánba (HRSG), ahol a maradék, de még számottevő hőenergiájával gőzt fejleszt. A hőhasznosító kazánt elhagyó, kb. 90°C hőmérsékletű füstgáz a kéményen keresztül a szabadba távozik.

A beépített hőhasznosító kazán vízszintes elrendezésű, és három nyomás fokozatból áll. A kisnyomású (5 bar) és középnyomású (25 bar) részen dobos kazánokat, míg nagynyomáson (125 bar) szeparátort alkalmaznak. A gőzturbina szintén három részből áll, az első házban található a nagy- és középnyomású gőzturbina, majd innen a gőzt egy átugró vezeték segítségével a másik házban található kis nyomású ikerturbinára vezetik. A gőzturbinából kilépő gőz a vákuum-kondenzátorba áramlik, ahol lecsapódik a hűtés hatására. A lecsapódó kondenzátumot szivattyúk segítségével visszajuttatják a hőhasznosító kazánba. A kondenzátor hűtését egy Heller-Forgó féle száraz hűtőtorony látja el.

A megtermelt villamos energia kiszállítása egy új, a Göd–Sajószöged 400 kV-os távvezeték mellett létesülő 400 kV-os alállomáson keresztül történik, amelybe beforgatásra kerül a meglévő távvezeték. A tartalék betáplálás a 120 kV-os hálózat felől a Detki alállomásból oldható meg.

A CCGT erőműblokk tervezett kereskedelmi üzemkezdése: 2025. december 31. (Ez megegyezik a meglévő III-VII. blokkok leállításának időpontjával, melynek oka az erőmű folyamatos működésének fenntartása és a termelői működési engedélye folytonosságának biztosítása.) Ez az időpont igazodik az erőmű meglévő III–VII. blokkjának tervezett leállítási időpontjához. A meglévő I–II. blokkok már az új vegyes tüzelésű kiserőművi blokk üzembe lépését megelőzően, 2023. december 31-én leállításra kerülnek.

A CCGT erőműblokk építésének tervezett kezdési időpontja 2023. augusztus 13.

**Az eljárás megindításának napja:** 2022. május 31.

**Az eljárás ügyintézési határideje:** a *nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdése értelmében 42 nap.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

**Ügyintéző neve:** Tajtiné Türk Ágnes

**Elérhetősége (e-mail, telefon):** [taitine.turk.agnes@heves.gov.hu](mailto:taitine.turk.agnes@heves.gov.hu), +36 (36) 795-148

**Az eljárás megindításának ténye:**

A tervezett CCGT erőmű blokk létesítése Az *egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról* szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletének 74. sorában felsorolásra került, ezért nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.

A tervezett tevékenység Khvr. szerinti besorolása:

- 1. sz. melléklet 28. pontja [*Hőerőmű, egyéb égető berendezés a) 20 MW villamos teljesítménytől hőerőműveknél*],
- 2. sz. melléklet 1. Energiaipar 1.1. pontja [*Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben*].

A Khvr. 1. § (3) bekezdése szerint: „A tevékenység megkezdéséhez, ha az b) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati, engedély szükséges”.

Az eljárás lefolytatásához szükséges kérelmi dokumentációt és mellékleteit a Kérelmező 2022. május 30-án megküldte, mely alapján 2022. május 31. napján összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

**Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:**

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos

helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a feltételesen érintett települések jegyzőinek a közleményt. A Khvr. 25/A-25/B §-ai alapján a jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb **3 napon belül** közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap.

A kérelem és a dokumentáció **HE/KVO/01412/2022. számon** megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóság <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyeztvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok> internetes oldalán, a keltezés dátumától számított 30 napig.

Az eljárás megindításának napján hatályban lévő, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdés alapján a Környezetvédelmi Hatóság közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül.

A dokumentációval kapcsolatban **észrevételeket** a Khvr. 9. § (8) bekezdése értelmében Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy a telepítés helye szerint illetékes települési önkormányzat (Visonta) jegyzőjéhez **írásban lehet benyújtani**, a közhírré tételt követő 8 napon belül.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben észrevételt kíván tenni, abban szerepeltesse nevét és jelölje meg milyen minőségben (mely település lakosaként, szervezet képviselőjeként) teszi fel kérdését. **Kizárólag az eljárás tárgyát képező üggyel összefüggésben lehet kérdéseket, észrevételeket tenni.** Szükség esetén az érintett hatóságok, szakhatóságok, illetve az Ügyfél is bevonásra kerül.

A közmeghallgatás nyilvánosságának biztosítása a kérdések, észrevételek és a válaszok honlapon történő közzétételével valósul meg.

A környezetvédelmi hatóság **az eljárást lezáró határozatában** a kérelemnek helyt ad és kiadja a tevékenység végzéséhez szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

**A közlemény közzétételének időpontja: 2022. június 07.**

A kiadmányozási jog a *fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a *Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról* szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

A kormány megbízott helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából:

**dr. Koncz Judit**  
osztályvezető

